

# Prüfzertifikat Test Certificate



Zertifikatnr. / Certificate no.: 02-200\_ZG-BET\_250 A-FT\_2016-02-26

Produkt / Product: Diagonalklemme / Diagonal clamp  
 Typ / Type: 250 A-FT  
 Artikel-Nr. / Item no.: 5313 015  
 Material: FT



Prüfstandard Test standard
IEC 62561-1 (2012-02)
EN 62561-1 (2012-06)

Für statisch mechanische Last (900 N)    
 Withstand static mechanical load: Ja / Yes Nein / No

Einbau in Beton     
 Installation embedded in concrete: Ja / Yes Nein / No Beides / Both

Anordnung Arrangement	Leiter 1 Conductor 1	Leiter 2 Conductor 2	Anzugsdrehmoment Tightening torque	Blitzstromklasse Lightning current class
Kreuz / Cross	Rd 12 ST	FL 30x3,5 FT	20 Nm	H (100 kA)

Prüfprojekt / Test project: 02-200-0007-13 Anschlussklemme für Fundamenterder und Bewehrungsstähle LPSC Test

Das Produkt hat die Prüfung(en) in der(den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden.  
 The product has passed the test(s) with the corresponding arrangement(s).

Die detaillierten Prüfergebnisse sind im zugehörigen Projektordner abgelegt und auf Anfrage einsehbar.  
 The detailed test results are stored in the associated project folder and can be viewed on demand.

OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG

i. V. Jürgen Trinkwald  
 Leitung PM/ F&E TBS/ Head of PM/ F&E TBS

i.V. Martin Bischoff  
 Produktmanager TBS/ Product manager TBS

Legende / Key: Rd Rundleiter / round conductor FT Stahl, tauchfeuverzinkt / steel, hot dip galvanised  
 FL Flachleiter / flat conductor ST Stahl / steel

Ausstellungsdatum / Date of issue: 2016-02-26

OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG  
 Hüingser Ring 52, 58710 Menden / Postfach 1120, 58694 Menden, Deutschland. Telephone +49 2373 89-1500